



LCIE

# LICENCE



**LCIE N° : 640566/A2**

Titulaire :  
*License Holder:*

**ENSTO FRANCE**  
Route Départementale 916  
66170 NEFIACH  
France

Site de fabrication :  
*Factory:*

**ENSTO CANAL SA (N°1685AP)**  
Poligono Padrosa, Sector C2, c/Hispano suiza  
17730 HOSTALETS DE LLERS  
Espagne

Produit :  
*Product:*

**Socle mobile de prise de courant**  
*Portable socket-outlet*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*

ENSTO

Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

Gamme / series : Klé@  
Références / References : Voir Annexe / See Annex

Caractéristiques principales :  
*Main characteristics:*

16 A, 250 V~, 2P+T / 2P+E  
Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

/

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

NF C 61-314:2008 +A1:2010

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

Rapport(s) d'essai(s) / Test report(s) n°  
120385-640443, 136983-675591, 145412-696873

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancels and replaces (if necessary):*

La licence / License 640566/M1 du/of 24/09/2015. Changement d'adresse du site de fabrication et changement du nom du titulaire / change address of factory and change licence holder's name

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.


*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 17/08/2017

Date de fin de validité / *Expiry date* :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

*The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*



**Jean-François BRUEL**  
Responsable Certification/Certification Officer



Accréditation  
N° 5-0014

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc  
92260 Fontenay-aux-Roses  
FRANCE

WWW.LCIE.FR

## Annexe de la licence / Annex of license 640566/A2

### RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

#### Gamme / Series @Klé

Références <i>References</i>	Spécificité <i>Specificity</i>	Nombre de socles <i>Number of socket-outlets</i>
PR4040	clipage 45 / <i>clipping 45</i>	1
PR4041	clipage 45 détrompé / <i>clipping 45 tamperproof</i>	1
PR4045	clipage 45 recouvrant / <i>clipping 45 covering</i>	1
PR4046	clipage 45 recouvrant détrompé / <i>clipping 45 covering tamperproof</i>	1
PR4050	clipage 50 / <i>clipping 50</i>	1
PR4051	clipage 50 détrompé / <i>clipping 50 tamperproof</i>	1
PR4065	clipage 45 / <i>clipping 45</i>	2
PR4066	clipage 45 détrompé / <i>clipping 45 tamperproof</i>	2
PR4067	clipage 45 / <i>clipping 45</i>	3
PR4068	clipage 45 détrompé / <i>clipping 45 tamperproof</i>	3

#### CLASSIFICATION

Feuille de norme / <i>Standard Sheet</i>	I
Courant nominal / <i>Rated current (A)</i>	16 A
Puissance nominale / <i>Rated load (W)</i>	Max. 3680 W
Tension nominale / <i>Rated voltage (V)</i>	250 V~
Tension réseau / <i>Household voltage (V)</i>	230 V~
Degré de protection / <i>Degree of protection</i>	IP20
Présence de contact de terre <i>Provision for earthing</i>	avec contact de terre / <i>with earthing contact</i>
Procédé de raccordement du câble <i>Method of connecting the cable</i>	démontable / <i>rewirable</i>
Type des bornes / <i>Type of terminals</i>	sans vis (rigide) – (rigide et souple) <i>screwless (rigid) – (rigid and flexible)</i>
Type de connexion / <i>Type of connection</i>	dispositif de connexion à perçage d'isolant non démontable monte en usine <i>factory-mounted non-removable insulation- piercing connecting device</i>
Broches / <i>Pins</i>	massives / <i>solid</i>
Socles multiples / <i>Multiple socket-outlets</i>	16 A : 1 à / <i>to 3</i>
Degré de protection contre les chocs électriques <i>Degree of protection against electric shock</i>	protection normale / <i>normal protection</i>
Présence des obturateurs / <i>Existence of shutters</i>	avec obturateurs / <i>with shutters</i>
Mode de pose - utilisation <i>Method of application - mounting</i>	encastré / <i>flush-type</i>
Procédé d'installation / <i>Method of installation</i>	conception A / <i>design A</i>